

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
在线	2019-7-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.28	10	否			14.24	18.30	35	否			26.65	34.19	50	否			624617.81	13.19	9.34	53.67	10.64	77	连续	大气
在线	2019-7-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.78	10	否			18.95	23.79	35	否			24.65	30.95	50	否			648863.50	13.54	9.07	53.80	9.55	77	连续	大气
在线	2019-7-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.82	10	否			9.75	12.02	35	否			20.40	25.17	50	否			655184.25	13.69	8.84	54.25	9.61	77	连续	大气
在线	2019-7-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.00	10	否			7.03	8.71	35	否			24.37	30.26	50	否			645465.81	13.61	8.92	54.38	10.36	77	连续	大气
在线	2019-7-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	5.67	10	否			2.88	3.63	35	否			24.97	31.55	50	否			640203.00	13.54	9.13	54.50	10.60	77	连续	大气
在线	2019-7-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.86	10	否			3.28	4.12	35	否			28.50	35.99	50	否			629718.88	13.34	9.13	54.40	10.71	77	连续	大气
在线	2019-7-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.23	10	否			6.63	8.43	35	否			29.34	37.23	50	否			637526.94	13.52	9.18	54.46	10.86	77	连续	大气
在线	2019-7-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.28	10	否			10.73	13.51	35	否			29.68	37.37	50	否			652521.19	13.78	9.10	54.34	10.53	77	连续	大气
在线	2019-7-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.20	10	否			17.12	22.02	35	否			25.15	32.26	50	否			649223.94	13.79	9.33	54.70	10.94	77	连续	大气
在线	2019-7-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	6.21	10	否			9.88	12.71	35	否			24.00	30.81	50	否			656090.88	13.85	9.32	54.05	10.58	77	连续	大气
在线	2019-7-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.03	10	否			13.22	16.78	35	否			24.78	31.19	50	否			651915.63	13.75	9.09	54.09	10.54	77	连续	大气
在线	2019-7-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.03	10	否			14.90	18.03	35	否			26.82	32.54	50	否			661857.81	14.06	8.65	54.74	11.00	77	连续	大气
在线	2019-7-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.49	10	否			18.53	22.40	35	否			30.08	36.36	50	否			656250.81	13.96	8.59	54.45	11.20	77	连续	大气
在线	2019-7-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.42	10	否			24.25	28.56	35	否			34.11	40.15	50	否			652259.25	13.65	8.26	54.15	9.80	77	连续	大气
在线	2019-7-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.39	10	否			23.31	27.05	35	否			35.13	40.78	50	否			666538.81	13.93	8.08	54.42	9.61	77	连续	大气
在线	2019-7-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	4.89	10	否			14.88	17.30	35	否			35.79	41.61	50	否			665993.25	14.04	8.10	54.60	10.35	77	连续	大气
在线	2019-7-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	5.45	10	否			6.40	7.65	35	否			26.17	31.05	50	否			631284.63	13.34	8.37	54.50	10.54	77	连续	大气
在线	2019-7-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.39	10	否			3.46	4.18	35	否			27.31	33.04	50	否			648520.94	13.68	8.59	53.96	10.55	77	连续	大气
在线	2019-7-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.15	10	否			7.14	8.37	35	否			28.57	33.84	50	否			676765.25	14.29	8.34	54.16	10.63	77	连续	大气
在线	2019-7-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.20	10	否			10.89	12.98	35	否			28.31	33.76	50	否			678850.38	14.41	8.42	54.66	11.02	77	连续	大气
在线	2019-7-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.35	10	否			14.88	18.64	35	否			25.29	31.84	50	否			674636.56	14.32	9.09	54.43	11.02	77	连续	大气
在线	2019-7-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.99	10	否			15.79	19.38	35	否			27.18	33.36	50	否			683257.00	14.41	8.79	54.27	10.53	77	连续	大气
在线	2019-7-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.40	10	否			21.54	26.18	35	否			26.43	32.06	50	否			663222.44	14.05	8.65	54.67	10.74	77	连续	大气
在线	2019-7-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.25	10	否			14.15	17.63	35	否			26.91	33.51	50	否			665442.00	14.09	8.96	54.59	10.74	77	连续	大气
在线	2019-7-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	3.84	10	否			8.57	14.31	35	否			17.37	29.48	50	否			583918.75	11.99	12.18	50.09	9.10	77	连续	大气
在线	2019-7-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	3.64	10	否			5.43	8.68	35	否			21.75	35.18	50	否			604197.06	12.39	11.73	50.02	9.05	77	连续	大气
在线	2019-7-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.61	10	否			6.80	10.96	35	否			23.65	38.54	50	否			619896.81	12.73	11.81	50.24	9.17	77	连续	大气
在线	2019-7-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.51	10	否			11.34	18.88	35	否			20.57	34.26	50	否			627426.13	12.87	11.99	50.05	9.08	77	连续	大气
在线	2019-7-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	3.39	10	否			10.15	16.74	35	否			20.26	33.53	50	否			627045.06	12.83	11.93	49.76	8.92	77	连续	大气
在线	2019-7-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	3.13	10	否			5.42	9.19	35	否			19.97	34.03	50	否			605184.25	12.37	12.21	49.55	8.88	77	连续	大气
在线	2019-7-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	2.27	10	否			5.31	8.97	35	否			18.76	31												