

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.09	10	否			10.30	13.75	35	否			24.20	32.53	50	否			657831.69	13.90	9.85	53.82	10.76	74	连续	大气
在线	2019-7-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	7.17	10	否			10.85	14.37	35	否			27.44	36.20	50	否			661500.69	13.92	9.66	53.81	10.35	74	连续	大气
在线	2019-7-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.40	10	否			6.68	8.73	35	否			25.75	33.49	50	否			670168.31	13.90	9.47	53.86	9.09	74	连续	大气
在线	2019-7-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.19	10	否			12.18	16.43	35	否			24.08	32.48	50	否			667541.50	13.89	9.88	53.42	9.47	74	连续	大气
在线	2019-7-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.71	10	否			13.68	18.78	35	否			26.62	36.52	50	否			673248.06	14.04	10.07	53.37	9.70	74	连续	大气
在线	2019-7-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.38	10	否			16.86	22.40	35	否			25.49	33.82	50	否			665895.81	13.98	9.72	53.91	10.14	74	连续	大气
在线	2019-7-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.06	10	否			15.73	21.05	35	否			27.26	36.49	50	否			680760.56	14.28	9.80	53.68	10.12	74	连续	大气
在线	2019-7-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.51	10	否			18.98	24.81	35	否			28.22	36.89	50	否			674299.88	14.18	9.52	53.89	10.30	74	连续	大气
在线	2019-7-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.35	10	否			13.16	17.45	35	否			25.37	33.79	50	否			635475.31	13.38	9.74	53.59	10.44	74	连续	大气
在线	2019-7-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.67	10	否			7.32	9.62	35	否			21.37	28.08	50	否			618657.75	13.03	9.59	53.74	10.37	74	连续	大气
在线	2019-7-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	6.83	10	否			11.40	14.52	35	否			21.54	27.41	50	否			639689.94	13.52	9.22	54.16	10.64	74	连续	大气
在线	2019-7-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	7.48	10	否			12.42	15.67	35	否			21.52	27.12	50	否			630657.38	13.37	9.10	54.24	10.89	74	连续	大气
在线	2019-7-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	7.76	10	否			5.50	6.95	35	否			22.17	27.97	50	否			616142.50	13.05	9.12	54.14	10.80	74	连续	大气
在线	2019-7-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	7.55	10	否			5.50	6.94	35	否			26.24	33.09	50	否			626425.38	13.27	9.10	54.26	10.88	74	连续	大气
在线	2019-7-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.03	10	否			19.39	19.60	35	否			22.17	26.58	50	否			665536.19	13.51	7.69	53.96	7.10	74	连续	大气
在线	2019-7-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	26.02	10	是	1.60	定期校准	32.45	66.87	35	是	0.91	定期校准	37.31	892.66	50	是	16.85	定期校准	688586.69	13.25	9.87	53.97	1.87	74	连续	大气
在线	2019-7-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.79	10	否			25.48	30.08	35	否			33.98	40.06	50	否			678770.94	13.88	8.28	53.34	7.90	74	连续	大气
在线	2019-7-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	5.92	10	否			11.60	13.21	35	否			34.76	39.62	50	否			671197.31	14.16	7.84	54.64	10.42	74	连续	大气
在线	2019-7-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	6.36	10	否			16.73	19.18	35	否			33.62	38.54	50	否			664908.25	14.21	7.92	55.14	11.44	74	连续	大气
在线	2019-7-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.71	6.61	10	否			16.49	19.09	35	否			32.44	37.58	50	否			656552.81	14.10	8.05	55.32	11.83	74	连续	大气
在线	2019-7-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	5.93	10	否			6.11	7.46	35	否			28.27	34.47	50	否			652003.00	13.80	8.70	54.39	10.80	74	连续	大气
在线	2019-7-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	6.92	10	否			4.83	5.93	35	否			25.96	31.86	50	否			663865.44	14.15	8.79	54.78	11.27	74	连续	大气
在线	2019-7-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.70	10	否			3.95	4.88	35	否			25.99	32.24	50	否			663964.13	14.15	8.92	54.34	11.36	74	连续	大气
在线	2019-7-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	7.11	10	否			2.82	3.66	35	否			26.01	33.79	50	否			671102.19	14.27	9.45	53.99	11.27	74	连续	大气
在线	2019-7-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	3.27	10	否			10.31	18.53	35	否			17.37	31.59	50	否			615835.50	12.52	12.71	48.99	8.55	74	连续	大气
在线	2019-7-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	3.19	10	否			10.56	18.47	35	否			16.50	29.33	50	否			612693.38	12.39	12.50	48.58	8.20	74	连续	大气
在线	2019-7-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	3.13	10	否			10.50	17.65	35	否			17.18	29.14	50	否			624010.44	12.63	12.13	48.77	8.29	74	连续	大气
在线	2019-7-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.29	10	否			10.23	17.20	35	否			17.40	29.42	50	否			633850.31	12.89	12.12	49.25	8.53	74	连续	大气
在线	2019-7-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	3.22	10	否			9.37	15.62	35	否			18.14	30.28	50	否			646387.25	13.12	12.01	49.16	8.46	74	连续	大气
在线	2019-7-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.94	10	否			5.21	8.54	35	否			18.12	30.29	50	否			625143.94	12.72	12.03	49.31	8.54	74	连续	大气
在线	2019-7-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	2.92	10	否			5.78	9.81	35																	