

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	5.91	10	否			6.68	14.07	35	否			15.65	34.97	50	否			641512.69	12.73	14.12	47.76	6.60	67	连续	大气
在线	2019-9-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	6.40	10	否			7.25	15.84	35	否			15.50	34.43	50	否			645401.06	12.90	14.21	47.85	7.24	67	连续	大气
在线	2019-9-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	6.92	10	否			9.17	19.36	35	否			15.19	32.07	50	否			647542.38	13.03	13.89	48.28	7.77	67	连续	大气
在线	2019-9-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	7.64	10	否			6.10	13.16	35	否			15.16	32.72	50	否			648114.56	13.07	14.05	48.11	8.02	67	连续	大气
在线	2019-9-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	6.97	10	否			11.33	24.82	35	否			15.72	34.38	50	否			642267.81	12.94	14.14	47.64	8.02	67	连续	大气
在线	2019-9-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	7.02	10	否			6.80	14.29	35	否			17.22	36.99	50	否			643780.50	12.94	14.02	47.53	7.90	67	连续	大气
在线	2019-9-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	7.60	10	否			6.79	13.82	35	否			16.59	34.23	50	否			645675.44	13.11	13.73	48.52	8.50	67	连续	大气
在线	2019-9-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	7.99	10	否			7.08	16.45	35	否			17.45	40.53	50	否			642767.94	12.96	14.54	47.36	8.20	67	连续	大气
在线	2019-9-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	7.68	10	否			5.99	13.29	35	否			20.03	46.90	50	否			563439.88	11.37	14.14	47.18	8.13	67	连续	大气
在线	2019-9-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	5.45	10	否			9.09	16.75	35	否			15.63	28.78	50	否			552691.69	11.26	12.83	48.55	8.65	67	连续	大气
在线	2019-9-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	5.93	10	否			9.12	18.80	35	否			18.90	38.95	50	否			603357.63	12.33	13.72	49.06	8.92	67	连续	大气
在线	2019-9-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	5.68	10	否			9.62	18.62	35	否			18.66	36.37	50	否			606921.63	12.39	13.28	49.74	8.64	67	连续	大气
在线	2019-9-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	5.76	10	否			7.88	14.26	35	否			16.86	30.53	50	否			614545.69	12.39	12.71	49.97	7.42	67	连续	大气
在线	2019-9-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	6.09	10	否			8.84	15.54	35	否			16.80	29.55	50	否			611572.19	12.46	12.47	50.30	8.33	67	连续	大气
在线	2019-9-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	6.52	10	否			8.79	15.86	35	否			17.62	31.90	50	否			608462.75	12.48	12.71	50.40	8.85	67	连续	大气
在线	2019-9-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	6.62	10	否			10.26	18.11	35	否			20.05	35.48	50	否			633554.88	13.04	12.52	50.56	9.22	67	连续	大气
在线	2019-9-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	7.50	10	否			5.19	10.14	35	否			16.63	34.78	50	否			642743.00	13.15	13.77	49.04	9.10	67	连续	大气
在线	2019-9-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	7.18	10	否			7.33	14.20	35	否			16.87	32.93	50	否			660470.81	13.40	13.32	48.29	8.57	67	连续	大气
在线	2019-9-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	7.77	10	否			6.88	14.04	35	否			16.64	33.94	50	否			658666.56	13.43	13.65	48.72	8.92	67	连续	大气
在线	2019-9-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	8.17	10	否			7.89	16.13	35	否			17.37	35.49	50	否			658517.50	13.41	13.66	48.58	8.83	67	连续	大气
在线	2019-9-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	9.04	10	否			6.81	14.52	35	否			16.82	36.83	50	否			658650.81	13.39	14.06	48.27	8.74	67	连续	大气
在线	2019-9-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	8.71	10	否			6.32	14.60	35	否			16.01	37.29	50	否			649160.25	13.11	14.55	47.31	8.37	67	连续	大气
在线	2019-9-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	6.34	10	否			6.75	15.86	35	否			17.09	40.28	50	否			662340.13	13.33	14.63	47.09	8.18	67	连续	大气
在线	2019-9-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	6.38	10	否			6.18	14.98	35	否			18.57	44.92	50	否			666944.19	13.34	14.78	47.00	7.64	67	连续	大气
在线	2019-9-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	3.53	10	否			13.01	17.07	35	否			23.08	30.32	50	否			581359.00	12.03	9.57	52.55	9.08	67	连续	大气
在线	2019-9-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.73	3.49	10	否			11.28	14.36	35	否			25.85	32.97	50	否			581374.00	12.06	9.25	52.72	9.25	67	连续	大气
在线	2019-9-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	3.29	10	否			11.11	13.83	35	否			26.20	32.63	50	否			584773.56	12.14	8.96	52.79	9.37	67	连续	大气
在线	2019-9-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.21	10	否			5.20	6.56	35	否			23.90	30.15	50	否			585759.31	12.14	9.10	52.49	9.26	67	连续	大气
在线	2019-9-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	2.24	10	否			14.59	18.89	35	否			22.58	29.17	50	否			588127.00	12.19	9.39	52.49	9.29	67	连续	大气
在线	2019-9-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.86	10	否			13.17	16.23	35	否			25.58	31.64	50	否			599464.81	12.44	8.95	52.65	9.36	67	连续	大气
在线	2019-9-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.12	10	否			4.08	5.01	35	否			13.93	17.21	50	否			592470.94	12.37	8.86	53.29	9.69	67	连续	大气
在线	2019-9-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62</																									