

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.18	10	否			4.20	5.64	35	否			16.79	23.08	50	否			435821.88	9.06	10.02	51.31	9.48	62	连续	大气
在线	2019-10-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.97	10	否			14.12	19.24	35	否			18.29	24.95	50	否			471271.25	9.78	10.00	51.04	9.46	62	连续	大气
在线	2019-10-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.61	10	否			11.44	15.88	35	否			19.12	26.62	50	否			469922.00	9.75	10.22	51.12	9.47	62	连续	大气
在线	2019-10-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.18	10	否			7.66	10.82	35	否			18.24	25.81	50	否			475656.78	9.87	10.40	51.08	9.50	62	连续	大气
在线	2019-10-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.62	10	否			5.60	8.08	35	否			17.63	25.50	50	否			457420.47	9.49	10.60	50.91	9.47	62	连续	大气
在线	2019-10-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.00	10	否			6.78	9.33	35	否			16.48	22.52	50	否			475519.28	9.97	10.02	50.75	10.46	62	连续	大气
在线	2019-10-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.73	10	否			9.90	13.46	35	否			16.14	22.07	50	否			491110.16	10.09	10.02	50.84	8.63	62	连续	大气
在线	2019-10-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.80	10	否			12.93	17.22	35	否			16.67	22.23	50	否			493699.97	10.18	9.75	51.08	8.85	62	连续	大气
在线	2019-10-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	4.04	10	否			10.67	15.14	35	否			17.52	24.93	50	否			463596.94	9.57	10.40	51.06	8.93	62	连续	大气
在线	2019-10-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.98	10	否			12.43	17.53	35	否			16.57	23.37	50	否			459195.91	9.49	10.34	50.99	9.11	62	连续	大气
在线	2019-10-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.84	10	否			12.09	16.65	35	否			15.39	21.26	50	否			451651.53	9.33	10.12	50.92	9.10	62	连续	大气
在线	2019-10-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.06	10	否			15.40	20.93	35	否			15.37	21.11	50	否			457001.88	9.48	10.04	51.28	9.42	62	连续	大气
在线	2019-10-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.51	10	否			11.65	15.77	35	否			15.85	21.58	50	否			456823.09	9.50	9.97	51.42	9.64	62	连续	大气
在线	2019-10-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.75	10	否			12.50	16.00	35	否			15.84	20.39	50	否			460845.16	9.62	9.34	51.71	9.86	62	连续	大气
在线	2019-10-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.84	10	否			8.41	11.08	35	否			15.64	20.62	50	否			465187.38	9.69	9.62	51.43	9.73	62	连续	大气
在线	2019-10-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.70	10	否			12.33	16.48	35	否			14.55	19.45	50	否			457652.91	9.50	9.77	51.09	9.60	62	连续	大气
在线	2019-10-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.60	10	否			10.06	14.61	35	否			13.66	20.01	50	否			533409.44	11.02	10.70	50.53	9.48	62	连续	大气
在线	2019-10-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	4.41	10	否			8.84	16.47	35	否			12.12	22.37	50	否			618792.25	12.75	12.85	48.40	9.84	62	连续	大气
在线	2019-10-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	4.50	10	否			7.00	13.00	35	否			11.67	21.68	50	否			646919.38	13.00	12.92	47.75	7.81	62	连续	大气
在线	2019-10-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	4.89	10	否			8.52	16.12	35	否			11.39	21.54	50	否			658652.44	13.18	13.07	47.37	7.50	62	连续	大气
在线	2019-10-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	5.36	10	否			8.08	15.51	35	否			12.06	23.13	50	否			639328.50	12.81	13.16	47.36	7.59	62	连续	大气
在线	2019-10-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.63	10	否			5.80	10.84	35	否			11.85	22.08	50	否			646796.81	12.96	12.95	47.30	7.62	62	连续	大气
在线	2019-10-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	4.43	10	否			8.17	16.26	35	否			11.51	23.03	50	否			639281.44	12.82	13.47	47.40	7.69	62	连续	大气
在线	2019-10-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	4.31	10	否			10.46	19.77	35	否			11.55	21.86	50	否			635107.00	12.75	13.07	47.53	7.75	62	连续	大气
在线	2019-10-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.48	10	否			7.72	10.74	35	否			14.96	20.72	50	否			459648.81	9.45	10.16	51.09	8.57	62	连续	大气
在线	2019-10-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.45	10	否			7.71	10.25	35	否			16.52	21.70	50	否			506401.03	10.37	9.59	50.84	8.37	62	连续	大气
在线	2019-10-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.68	10	否			7.77	10.44	35	否			17.82	23.96	50	否			518061.91	10.64	9.84	51.22	8.58	62	连续	大气
在线	2019-10-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.84	10	否			11.11	15.12	35	否			17.29	23.48	50	否			517847.38	10.63	9.95	51.14	8.56	62	连续	大气
在线	2019-10-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.94	10	否			10.30	14.09	35	否			16.89	23.12	50	否			518924.47	10.56	10.04	50.94	7.85	62	连续	大气
在线	2019-10-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	2.07	10	否			13.39	18.63	35	否			18.36	25.41	50	否			527755.06	10.77	10.16	51.21	8.04	62	连续	大气
在线	2019-10-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	2.34	10	否			8.31	11.88	35	否			17.42	25.05	50	否			504358.50	10.3						