

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.60	10	否			12.14	17.20	35	否			17.93	25.42	50	否			546412.44	11.27	10.41	50.49	9.11	77	连续	大气
在线	2019-10-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.09	10	否			10.73	14.45	35	否			21.03	28.31	50	否			608432.31	12.55	9.86	50.69	9.18	77	连续	大气
在线	2019-10-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.37	10	否			4.53	6.26	35	否			22.72	31.44	50	否			606680.38	12.54	10.15	50.80	9.38	77	连续	大气
在线	2019-10-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.81	10	否			7.94	10.79	35	否			22.31	30.29	50	否			605366.25	12.53	9.95	50.85	9.45	77	连续	大气
在线	2019-10-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.97	10	否			6.45	9.09	35	否			21.06	29.74	50	否			587489.94	12.14	10.36	50.46	9.39	77	连续	大气
在线	2019-10-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.93	10	否			8.01	11.17	35	否			20.75	28.94	50	否			588921.88	12.13	10.22	50.10	9.20	77	连续	大气
在线	2019-10-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.35	10	否			8.87	11.80	35	否			26.44	35.21	50	否			622229.13	12.82	9.72	50.26	9.21	77	连续	大气
在线	2019-10-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.23	10	否			6.83	9.43	35	否			19.52	27.17	50	否			606722.81	12.56	10.15	50.77	9.49	77	连续	大气
在线	2019-10-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.13	10	否			12.29	17.82	35	否			19.65	28.77	50	否			560003.75	11.59	10.73	50.06	9.51	77	连续	大气
在线	2019-10-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.01	10	否			14.40	19.39	35	否			19.72	26.52	50	否			583764.75	11.86	9.85	50.03	7.98	77	连续	大气
在线	2019-10-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.62	10	否			10.52	14.31	35	否			22.09	30.09	50	否			592700.06	12.09	9.99	50.28	8.30	77	连续	大气
在线	2019-10-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.49	10	否			10.71	14.81	35	否			27.52	38.04	50	否			602342.06	12.38	10.15	50.86	8.82	77	连续	大气
在线	2019-10-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.05	10	否			18.16	23.91	35	否			21.89	28.85	50	否			567990.44	11.77	9.62	51.30	9.42	77	连续	大气
在线	2019-10-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.80	10	否			6.80	9.19	35	否			24.45	32.77	50	否			584826.13	12.10	9.80	51.04	9.37	77	连续	大气
在线	2019-10-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.79	10	否			11.41	15.34	35	否			24.53	32.94	50	否			589412.31	12.21	9.83	50.96	9.48	77	连续	大气
在线	2019-10-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.08	10	否			4.80	6.54	35	否			22.98	31.46	50	否			558396.38	11.56	10.03	50.90	9.41	77	连续	大气
在线	2019-10-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.31	10	否			7.79	10.54	35	否			23.61	32.01	50	否			567329.25	11.74	9.93	50.71	9.45	77	连续	大气
在线	2019-10-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.61	10	否			12.38	16.24	35	否			26.86	36.82	50	否			597720.00	12.38	9.92	50.91	9.53	77	连续	大气
在线	2019-10-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.77	10	否			6.39	8.67	35	否			23.66	32.27	50	否			596593.25	12.39	10.00	51.01	9.67	77	连续	大气
在线	2019-10-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.45	10	否			17.36	24.73	35	否			21.40	30.51	50	否			585826.19	12.11	10.49	50.34	9.47	77	连续	大气
在线	2019-10-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.90	10	否			11.98	17.75	35	否			19.86	28.87	50	否			581853.13	12.03	10.68	49.84	9.63	77	连续	大气
在线	2019-10-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.09	10	否			8.99	12.57	35	否			25.37	35.65	50	否			609221.13	12.40	10.27	50.21	8.13	77	连续	大气
在线	2019-10-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.26	10	否			5.80	8.11	35	否			24.26	33.97	50	否			613379.50	12.54	10.28	50.29	8.46	77	连续	大气
在线	2019-10-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.51	10	否			8.20	11.08	35	否			22.18	30.43	50	否			594536.94	12.21	10.07	50.60	8.81	77	连续	大气
在线	2019-10-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.18	10	否			9.81	12.88	35	否			18.92	25.11	50	否			470892.06	9.72	9.62	51.10	8.98	77	连续	大气
在线	2019-10-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.22	10	否			14.92	17.77	35	否			22.84	27.14	50	否			524469.31	10.83	8.38	51.56	9.03	77	连续	大气
在线	2019-10-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.38	10	否			10.85	13.21	35	否			22.11	27.19	50	否			527733.00	10.93	8.78	51.76	9.22	77	连续	大气
在线	2019-10-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.12	10	否			9.53	11.37	35	否			28.33	33.82	50	否			523813.63	10.88	8.44	51.92	9.42	77	连续	大气
在线	2019-10-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.14	10	否			6.98	8.45	35	否			24.03	29.06	50	否			510758.72	10.61	8.58	51.86	9.44	77	连续	大气
在线	2019-10-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.22	10	否			12.83	15.91	35	否			26.22	32.51	50	否			506131.91	10.49	8.91	51.60	9.27	77	连续	大气
在线	2019-10-14	6</																												