

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.06	10	否			12.57	14.53	35	否			32.86	38.04	50	否			624576.75	12.81	8.04	51.03	8.53	84	连续	大气
在线	2020-2-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.81	10	否			9.38	11.10	35	否			34.57	41.00	50	否			630304.63	12.89	8.38	50.43	8.43	84	连续	大气
在线	2020-2-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.67	10	否			14.98	17.38	35	否			39.26	45.64	50	否			660322.31	13.54	8.10	50.83	8.60	84	连续	大气
在线	2020-2-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.37	10	否			17.80	20.67	35	否			39.22	45.55	50	否			651413.75	13.37	8.09	50.85	8.72	84	连续	大气
在线	2020-2-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.32	10	否			14.49	16.83	35	否			39.70	46.12	50	否			658787.38	13.52	8.09	50.74	8.75	84	连续	大气
在线	2020-2-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.63	10	否			13.93	16.06	35	否			31.31	36.06	50	否			650007.56	13.38	7.98	50.94	8.90	84	连续	大气
在线	2020-2-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.35	10	否			9.19	10.62	35	否			34.02	39.91	50	否			650783.00	13.41	8.13	50.94	9.04	84	连续	大气
在线	2020-2-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.54	10	否			12.80	15.15	35	否			30.12	36.46	50	否			649781.88	13.26	8.46	50.69	8.17	84	连续	大气
在线	2020-2-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.61	10	否			6.07	7.17	35	否			33.22	39.71	50	否			625276.63	12.58	8.41	50.33	6.94	84	连续	大气
在线	2020-2-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.39	10	否			11.33	13.09	35	否			33.03	38.37	50	否			633097.81	12.77	8.12	50.32	7.15	84	连续	大气
在线	2020-2-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.85	10	否			10.96	13.03	35	否			35.85	42.84	50	否			618562.56	12.55	8.48	50.61	7.62	84	连续	大气
在线	2020-2-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.06	10	否			16.41	18.51	35	否			35.04	39.56	50	否			596348.31	12.11	7.70	50.42	7.75	84	连续	大气
在线	2020-2-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.54	10	否			6.65	7.64	35	否			35.77	41.13	50	否			575171.44	11.72	7.96	50.50	8.03	84	连续	大气
在线	2020-2-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.27	10	否			19.10	21.54	35	否			32.99	37.38	50	否			566503.94	11.54	7.74	50.51	8.07	84	连续	大气
在线	2020-2-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.36	10	否			17.30	19.35	35	否			33.76	37.79	50	否			532076.06	10.89	7.60	50.94	8.31	84	连续	大气
在线	2020-2-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.51	10	否			6.82	7.67	35	否			38.33	43.56	50	否			574328.94	11.77	7.81	50.74	8.53	84	连续	大气
在线	2020-2-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.65	10	否			6.10	6.97	35	否			33.70	38.54	50	否			587091.75	12.06	7.88	51.15	8.64	84	连续	大气
在线	2020-2-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.51	10	否			13.07	14.79	35	否			36.36	41.11	50	否			602764.19	12.42	7.74	51.32	8.92	84	连续	大气
在线	2020-2-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.26	10	否			22.85	26.01	35	否			36.19	41.26	50	否			612112.13	12.61	7.83	51.26	8.95	84	连续	大气
在线	2020-2-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.20	10	否			23.26	25.85	35	否			36.74	40.86	50	否			613368.13	12.61	7.50	51.61	8.65	84	连续	大气
在线	2020-2-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.31	10	否			16.38	17.92	35	否			39.70	43.45	50	否			622114.13	12.62	7.29	51.61	7.41	84	连续	大气
在线	2020-2-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.29	10	否			21.09	23.26	35	否			38.61	42.63	50	否			622530.44	12.68	7.41	51.60	7.76	84	连续	大气
在线	2020-2-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	4.50	10	否			10.87	12.14	35	否			42.35	47.32	50	否			611577.81	12.49	7.57	51.46	8.06	84	连续	大气
在线	2020-2-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.04	10	否			19.68	21.72	35	否			36.79	40.69	50	否			605808.06	12.41	7.44	51.48	8.30	84	连续	大气
在线	2020-2-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.00	10	否			10.31	9.69	35	否			49.18	46.21	50	否			480648.34	10.14	5.04	53.06	10.44	84	连续	大气
在线	2020-2-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.01	10	否			8.82	8.30	35	否			46.85	44.13	50	否			487364.88	10.26	5.07	52.89	10.28	84	连续	大气
在线	2020-2-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.02	10	否			11.84	11.09	35	否			46.70	43.74	50	否			503002.59	10.60	4.98	53.07	10.30	84	连续	大气
在线	2020-2-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.05	10	否			12.51	11.72	35	否			47.68	44.73	50	否			501285.28	10.58	5.00	53.29	10.39	84	连续	大气
在线	2020-2-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.08	10	否			14.57	13.59	35	否			42.57	39.79	50	否			501676.47	10.57	4.95	53.18	10.32	84	连续	大气
在线	2020-2-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.98	10	否			11.19	10.47	35	否			42.14	39.39	50	否			504990.72	10.61	4.96	52.84	10.14	84	连续	大气
在线	2020-2-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.98	10	否			9.52	8.86	35	否			42.87	39.86	50	否			514680.78	10						