

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-7-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	3.12	10	否			6.81	9.78	35	否			19.81	27.97	50	否			542425.94	11.11	10.48	51.84	8.19	74	连续	大气
在线	2020-7-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.94	10	否			5.92	7.88	35	否			25.62	34.18	50	否			543655.25	11.17	9.71	52.22	8.32	74	连续	大气
在线	2020-7-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.00	10	否			10.35	13.82	35	否			28.04	37.47	50	否			542100.25	11.17	9.78	52.44	8.54	74	连续	大气
在线	2020-7-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	2.23	10	否			12.25	16.90	35	否			27.80	38.55	50	否			549211.81	11.30	10.18	52.13	8.49	74	连续	大气
在线	2020-7-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	2.39	10	否			13.84	17.59	35	否			30.89	39.71	50	否			545817.25	11.23	9.35	52.35	8.42	74	连续	大气
在线	2020-7-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.77	10	否			11.03	13.87	35	否			28.10	35.43	50	否			570310.56	11.84	9.09	53.47	9.00	74	连续	大气
在线	2020-7-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.93	10	否			20.91	25.51	35	否			28.70	35.06	50	否			569407.94	11.87	8.75	54.07	9.25	74	连续	大气
在线	2020-7-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.18	10	否			15.33	19.61	35	否			30.41	39.04	50	否			568846.25	11.87	9.31	53.87	9.35	74	连续	大气
在线	2020-7-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.26	10	否			8.55	11.25	35	否			27.67	36.80	50	否			547734.75	11.36	9.75	53.16	9.00	74	连续	大气
在线	2020-7-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.20	10	否			14.72	18.91	35	否			27.93	36.80	50	否			553636.94	11.48	9.57	53.41	8.92	74	连续	大气
在线	2020-7-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.55	10	否			8.15	11.75	35	否			26.55	38.03	50	否			546338.38	11.33	10.53	53.45	8.89	74	连续	大气
在线	2020-7-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.43	10	否			8.68	12.02	35	否			27.00	37.36	50	否			555184.19	11.36	10.16	52.92	7.86	74	连续	大气
在线	2020-7-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.50	10	否			9.72	13.31	35	否			29.85	41.10	50	否			546278.19	11.26	10.11	53.11	8.44	74	连续	大气
在线	2020-7-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.52	10	否			12.44	16.94	35	否			30.64	41.78	50	否			547511.13	11.33	10.00	53.31	8.80	74	连续	大气
在线	2020-7-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.58	10	否			11.56	15.66	35	否			29.88	40.63	50	否			550678.63	11.35	9.96	52.66	8.60	74	连续	大气
在线	2020-7-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.72	10	否			7.44	10.35	35	否			25.34	35.32	50	否			545443.06	11.15	10.23	51.40	8.16	74	连续	大气
在线	2020-7-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	3.04	10	否			17.10	23.32	35	否			29.15	39.83	50	否			560563.25	11.40	10.09	51.13	7.77	74	连续	大气
在线	2020-7-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.97	10	否			13.12	16.81	35	否			19.68	25.10	50	否			560052.69	11.50	9.21	52.24	8.38	74	连续	大气
在线	2020-7-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.85	10	否			19.31	22.53	35	否			24.95	29.29	50	否			547393.44	11.32	8.17	53.23	8.78	74	连续	大气
在线	2020-7-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.14	10	否			8.71	11.12	35	否			19.61	25.68	50	否			550463.69	11.36	9.64	52.66	8.74	74	连续	大气
在线	2020-7-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.03	10	否			2.92	3.69	35	否			28.49	36.03	50	否			558162.63	11.46	9.14	52.36	8.34	74	连续	大气
在线	2020-7-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.98	10	否			9.93	12.13	35	否			28.97	35.80	50	否			551953.06	11.49	8.84	53.81	9.17	74	连续	大气
在线	2020-7-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.06	10	否			14.36	18.66	35	否			25.74	33.79	50	否			555279.81	11.55	9.59	53.35	9.26	74	连续	大气
在线	2020-7-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	3.15	10	否			3.59	5.10	35	否			18.62	25.46	50	否			563617.25	11.53	10.18	52.62	7.87	74	连续	大气
在线	2020-7-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.62	10	否			15.24	15.52	35	否			30.88	31.37	50	否			468519.31	9.76	6.21	55.87	8.55	74	连续	大气
在线	2020-7-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.62	10	否			20.17	20.12	35	否			35.83	35.88	50	否			470951.19	9.82	6.04	55.99	8.58	74	连续	大气
在线	2020-7-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.66	10	否			19.52	19.75	35	否			37.42	37.83	50	否			469559.31	9.79	6.18	56.01	8.59	74	连续	大气
在线	2020-7-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.52	10	否			24.90	25.91	35	否			40.23	41.92	50	否			478112.63	9.89	6.61	55.39	8.03	74	连续	大气
在线	2020-7-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.55	10	否			22.71	22.45	35	否			38.83	38.50	50	否			482999.50	9.93	5.86	55.45	7.52	74	连续	大气
在线	2020-7-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.70	10	否			18.33	19.04	35	否			40.52	42.14	50	否			501141.47	10.36	6.57	55.34	8.03	74	连续	大气
在线	2020-7-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.71	10	否			23.96	25.08	35	否			36.92	38.72	50	否			498487.25	10.30	6.67	55.12	8.05			